



LEGENDA

	CAIXA DE MEDIÇÃO - PADRÃO COPPEL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
	PONTO DE LUZ VAPOR DE MERCÚRIO 250W NO TETO
	CONDUTOR NEUTRO E FASE
	TUBULAÇÃO NO TETO OU PAREDE

CAIXA DE MEDIÇÃO - PADRÃO COPPEL NTO 901100
MEDIDOR BIFÁSICO
DISJUNTO DE PROTEÇÃO GERAL: 50 A
CONDUTOR DE COBRE # 10 mm
ELETRODUTO Ø 32 mm
ATERRAMENTO COM HASTE TIPO COPPERWELD OU SIMILAR Ø15mm x 2000mm E CORDOALHA 15mm
DEMANDA MÁXIMA: 11 KVA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 3 DISJUNTORES
CIRCUITO 1 DISJUNTO DE PROTEÇÃO MONOPOLAR: 15 A
CIRCUITO 2 DISJUNTO DE PROTEÇÃO MONOPOLAR: 15 A

PROJETO ELÉTRICO

Nº DE FOLHAS
ÚNICA

FOLHA Nº
ÚNICA

REVISÃO:

R00 _____ 22/08/2019

OBRA: BARRAÇÃO METÁLICO

PREF. MUN. DE CAFEARA - 1344 M2

LOCAL: QUADRA 20, LOTE 2C

RUA MATIAS APARECIDO FOGAÇA, Nº 205
CENTRO, CAFEARA - PR

PROPRIETÁRIO

ÁREAS EM M²

TERRENO: 1344,00

A CONSTRUIR: 1344,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR

CNPJ: 75.845.545/0001-06

DESENHO

THIAGO BERGAMASCHI
ENG. CIVIL - CREA/PR - 151356/D

PROJETO

THIAGO BERGAMASCHI
ENG. CIVIL - CREA/PR - 151356/D

CONTEÚDO

DIAGRAMA UNIFILAR

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

